



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МАДОУ «ДС ОВ № 22» г. Усинска

В.П.Волкодав

АКТ

обследования объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида № 22» г. Усинска

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется услуга:

169710, Республика Коми, город Усинск, улица Приполярная, д. 4 а

Наименование предоставляемой услуги:

образование, присмотр и уход детей дошкольного возраста

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее двухэтажное здание, площадью -2872,4 кв. м;
- наличие прилегающего земельного участка, площадью - 1,0049 га.

Название организации, которая предоставляет услугу населению:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 22» г. Усинска

Адрес места нахождения организации:

169710, Республика Коми, город Усинск, улица Приполярная, 4 а

Основание для пользования объектом: оперативное управление.

Форма собственности: муниципальная.

Административно-территориальная подведомственность: муниципальная.

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Управление образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск», 169710, Республика Коми, г. Усинск, ул. Возейская, дом 3а.

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность: 300 детей.

Форма оказания услуг: на объекте.

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 2х мес. до 8 лет.

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): _____

**III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов объекта**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта	фото	Виды работ по адаптации объектов
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Нет	-	
2	Сменные кресла-коляски	Нет	-	
3	Адаптированные лифты	Нет	-	
4	Поручни	Нет	-	
5	Пандус	нет	-	
6	Подъемные платформы (аппарели)	Нет	-	
7	Двери раздвижные	Нет, имеются двери распашные с доводчиком	1	
8	Доступные входные группы	нет	-	
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Нет	-	
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Нет, кроме того имеются пороги и перепады высот	-	
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет	-	
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет	-	
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Нет	-	
14	Иные	Нет	-	

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<i>нет</i>
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	<i>нет</i>
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	<i>нет</i>
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	<i>нет</i>
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	<i>нет</i>
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	<i>нет</i>
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	<i>нет</i>
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	<i>нет</i>
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	<i>нет</i>
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	<i>есть</i>
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	<i>нет</i>
12	Иные	

IV. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для проведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства РФ об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Вход в здание (главный вход, входы в группы, расположенные на первом этаже): организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР. Привести пандус в соответствие нормативным требованиям; установить противоскользкое покрытие на края ступеней; снизить высоту порогов входных дверей; установить кнопку вызова персонала в пределах досягаемости инвалида-колясочника	
2	Территория, прилегающая к зданию: текущий ремонт, организационные мероприятия. Обеспечить информационное сопровождение на путях движения с нанесением цветовой и/или тактильной маркировки; снизить высоту бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью; выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими символами	

3	Санитарно-гигиенические помещения: организационные мероприятия, индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации. В туалетных комнатах 1 этажа, где имеются унитазы, установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины	
---	--	--

СОГЛАСОВАНО:

Представитель общественной организации инвалидов

З.И. Давидов

Косарев М.И. Косарев

Название организации

Фамилия, Имя, Отчество

Дата согласования «13» апреля 2019 г.

Председатель

Косарев / М.И. Косарев /



Золн